


PŮDORYS



VZOROVÉ osazení VODOMĚRNÉ ŠACHTY ABV 1013 s obsypem (dle standartních HG podmínek bez výskytu podzemní vody)

Legenda:

- ABV

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
TYP: ABV 1013 (ø1000x1300 mm)
VNĚJŠÍ ø1160 mm, v.1300 mm
- P1

POKLOP PRO POJEZD – POKLOP POJEZDOVÝ
B125 (D400)
- P2

POKLOP VE VOLNÉM TERÉNU – POKLOP PLASTOVÝ
(NOSNOST 200 kg)
- BD

BETONOVÁ DESKA C 20/25 S KARI SÍTÍ 4/150/150
TL. MIN. 150 mm (PŘESAHA 200 mm)
- G

GEOTEXTILIE
- P0

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO MAX.20mm)–ZHUTNIT NA 97% PS
- ZÁSYP

ZÁSYP PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (ŠTĚRK FRAKCE
DK 8–16 mm) HUTNĚNÝ VE VRSTVÁCH PO CCA 300 mm
- ŠL

HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE S GEOTEXTILIÍ 300 G/m2
KAMENIVO FRAKCE DK 8–16 mm, TL. 200 mm
- O

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PŘ

OSAZENÍ PRO POJEZDOVÉ ŘEŠENÍ – KONSTRUKČNÍ
VRSTVY DLE STÁVACÍHO STAVU (DLE NOVÉHO NÁVRHU)


Poznámka:

SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE POUŽITO PAŽENÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY JE NUTNÉ VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POTVRZENÉ AUTORIZOVANOU OSOBOU.


ŘEZ

osazení ve volném terénu



ŘEZ

osazení pro pojezd



NÁZEV ZAKÁZKY: ABV 1013	1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	09/2025 DATUM.	ABPLAST ABPLAST Group s.r.o. sídl: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlív u Litomyšle, 570 01 Litomyšl info@abplastgroup.cz
TYP/MODEL: OSAZENÍ	1:25 MĚŘÍTKO.	ZUKA KRESLIL.	ZUKA KONTROLOVAL.	