

Popis a podmínky oživení ČOV AQUATEC

Oživení ČOV znamená:

- cestu technika v rámci dohodnutého místa
- vytvoření prostupu do ČOV a napojení vzduchové hadice do rozvaděče uvnitř čistírny/propojení sekcí ČOV s řídicí jednotkou
- propojení vzduchové hadice/řídicí jednotky s dmychadlem - dmychadlo je umístěno v technické místnosti nebo v technologické šachtě, umístěné poblíž ČOV
- nastavení ventilů vzduchového rozvaděče/nastavení řídicí jednotky
- zprovoznění ČOV aktivovaným kalem, množství je závislé na jeho hustotě a velikosti aktivované ČOV
- zaškolení obsluhy dané ČOV

V ceně je obsažena celkově max. 1,5 hodina práce na místě montáže (do tohoto limitu se počítá i čekání servisního technika, pokud není zákazník přítomen na místě v dohodnutý čas).

*Každá další započatá půlhodina je účtována částkou 350 Kč bez DPH. Spolu s dalším materiálem (pokud je takový materiál pro správné dokončení aktivace nutný) jsou veškeré tyto vícenáklady zákazníkovi na místě vyúčtovány. Platba je možná **v hotovosti** (někteří technici disponují také platebním terminálem).*

Důležité pokyny:

Pokud bude prostup pro přívod vzduchu z dmychadla do reaktoru čistírny vytvářet servisní technik v den zprovoznění, je nutné, aby byl obsyp (betonáž) proveden pouze po spodní hranu výtoku potrubí a vzduchová hadice v chrániče vedoucí od dmychadla (umístěného v usazené šachtě/technické místnosti) nebyla zasypána zeminou.

Pamatujte na podmínku maximální délky vzduchového potrubí 5 metrů (mezi dmychadlem a rozvaděčem/sekcemi v ČOV).

Do místa, kde je umístěno dmychadlo a ostatní elektronika je nutné ještě před příjezdem servisního technika instalovat zásuvku s přívodem el. energie o jmenovitém napětí 230V a dalších parametrech odpovídajících použité technologii.

Informace:

- Ceny se vztahují k produktům zakoupeným přímo u firmy ABPLAST GROUP s.r.o., nikoli od našich obchodních partnerů.
- Termín PROFIMONTÁŽE si po objednání rezervujte na servisním oddělení tel: +420 603 507 085, servis@abplastgroup.cz ideálně 3 týdny před plánovaným spuštěním ČOV